

新北市中和區景新街 274 巷 7-9 號

都市更新整建維護計畫案

會議紀錄

時間	中華民國 109 年 7 月 19 日，下午 3 點 30 分。
開會人員	詳簽到簿
<p>1. 會議地點位於中和區景新里辦公處（中和區興南路 1 段 56 巷 32-1 號 1 樓）召開，8 位住戶與會。</p> <p>2. 說明會簡報分兩部份，分別為宣達整建維護之規定內容（包含立面修繕、公寓電梯增設、耐震補強）、辦理程序、成功案例、違章問題及本案相關內容及電梯施作位置及增設電梯所需空間大小說明。</p> <p>3. 住戶有提具諸項問題如後，並依序回覆相關內容。</p> <p>4. 個案內容重點，依據申請人提供之使照竣工圖及現場勘驗，由於本案樓梯間柱子與建築線距離僅約 60 公分，故樓梯間外無法設置室外電梯，如設置於樓梯間後面室內，勢必影響一樓廚房之使用，需徵得一樓住戶之同意。</p>	

※僅供作為「都市更新整建維護輔導暨示範街道評估計畫」申請使用，不另做其他用途。