

新北市蘆洲區信義路 222 巷 36 至 40 號
都市更新整建維護計畫案

會議紀錄

時間	中華民國 109 年 5 月 16 日，下午 3 點
開會人員	詳簽到簿
<ol style="list-style-type: none">1. 會議地點位於蘆洲區信義路 222 巷 36 號 1 樓召開，共 10 戶 10 位住戶與會。2. 說明會簡報分兩部份，分別為宣達整建維護之規定內容、辦理程序、成功案例、違章問題及本案相關內容及電梯預計施作位置說明。3. 住戶有提具諸項問題如後，並依序回覆相關內容。4. 個案內容重點，本案信義路 222 巷 36 號右側三處，其屋角由一樓至三與四樓均有垂直裂紋，經比對使照竣工圖，其裂紋位於柱位，有結構安全疑慮。5. 有關立面修繕，現場除側面三處裂紋處為水泥粉光裂紋，其餘正面磁磚並未有脫落現象。	

※僅供作為「都市更新整建維護輔導暨示範街道評估計畫」申請使用，不另做其他用途。